



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นางสาวสุจิตรา พรหมเสน

เรียน ผวก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ถึง กฟฟ.มตพ

วันที่

7/9/64

ส.ค.

ก.จ.น.อ.ย.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๖๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ กฟฟ.มบตาพุด ได้รับคำร้องจากนางสาวสุจิตรา พรหมเสน อยู่บ้านเลขที่ ๕/๖ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีความประสงค์ ขอย้ายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอย้ายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๐ เมตร ขอย้ายเขตเพิ่ม ๑๕ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๗๕ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. ทีอีเอ ๔๕-๐๒๗๔๔๓ ข้อมูลโหลดจาก LDCad ๑๑ พ.ย. ๖๔ มีปริมาณโหลด ๑๘.๙๓% เฟส เอ. ๙๑.๗๒ แอมป์ เฟส บี. ๒๘.๒๖ แอมป์ เฟส ซี. ๑๑.๗๓ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร รวม ๓๐ เมตร

เงินลงทุน


กฟภ. ลงทุน ๑๐๐% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๓๐.๐๑ บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)
ผอ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ(บค.) 1463/2564
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวราพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

7 ธ.ค. 2564