



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - บ.เคแอล ๘๘๘ แลนด์ดี จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๔๒๙๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากบ.เคแอล ๘๘๘ แลนด์ดี จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๘ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง. มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขต เป็นบ้านอยู่อาศัย เลขที่ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๖๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๑๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๗๗๐ เมตร

๑. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีอีเอ ๓๗-๐๑๑๕๓๙

ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลดเฟส เอ.๒๒๑.๗๓ แอมป์เฟส บี.๓๒.๑๔ แอมป์เฟส ซี.๔๔.๗๓ แอมป์

๓. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาคอน.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๑ เมตร รวม ๔๒ เมตร

๓. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทาง ๑๑๖ เมตร รวม ๔๖๔ เมตร

๔. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๓ ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขามีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร

บ.เคแอล ๘๘๘ แกลนด์ดี จำกัด

	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๖๒,๖๔๗.๔๑	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๔,๓๘๕.๓๒	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	บาท
งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
	๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๗,๐๓๒.๗๓	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบบุคลากรลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๐๓๒.๗๓ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)
ผจก.กฟภ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค 1๙๖/๒๖๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพงษ์ สิทธิกรพงษ์)

ผจก.กฟภ.มาบตาพุด

10 ก.พ. 2565