



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

25 เม.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - น.ส.วริยา ชิวขนาน

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ช.โรจน์

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๖๖๐๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากน.ส.วริยา ชิวขนาน อยู่บ้านเลขที่ ๓/๒๗ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่ออาศัย เลขที่ ๓/๒๗ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง. อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๑๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๕ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๒๒๕ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๓๕-๐๐๓๗๐๘ ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๔๒.๗๒ แอมป์ เฟส บี. ๑๖๑.๕๒ แอมป์ เฟส ซี. ๑๕๕.๗๔ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร รวม ๐ เมตร

๓. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ขอขยายเขตเนื่องจากปัจจุบันถนนได้เปลี่ยนเป็นถนนสาธารณะแล้ว) ให้ กฟฟ.จัดรวมงานหรือ กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติ จัดงานขยายเขตฯ โดย ๑๔๐ เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน ๑๐๐% (C๐๑.๑) และในส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๕๐% (C๐๓.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ น.ส.วริยา ชิวขนาน

	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		-	บาท
งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
	๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔,๙๔๑.๗๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔,๙๔๑.๗๔	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น - บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ
กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๔,๙๔๑.๗๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค / ๔๔๓/๒๕๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

19 เม.ย. 2565