



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟ. พ.

112/1/๒ ๙.๙.๐.๖๘

บ.๖,

จาก ผบค. กฟฟ. มตพ

ถึง กฟฟ. มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ. มตพ - น.ส. สมจิตรา พุ่มโพธิ์ทอง

เรียน ผจก. กฟฟ. มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๕๔๗๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กฟฟ. มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากน.ส. สมจิตรา พุ่มโพธิ์ทอง อายุบ้านเลขที่ ๓๒ ม.๕ ต. มะขามคุ้ว อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้

ผบค. กฟฟ. มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ๓๒/๑ ม.๕ ต. มะขามคุ้ว อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง อายุห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๔๗๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๗๗๐ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๒ ของสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา อายุห่าง สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม. ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลด เพส เอ. ๔๑.๕๕ แอมป์ เพส บี. ๔๕.๓๕ แอมป์ เพส ซี. ๔๕.๗๐ แอมป์

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด ๕๐ เก维. อ. พี. เอ. ๖๓-๐๑๔๕๖๙

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาครอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๐ ตัน

๒. พาดสายอุปกรณ์เนียมขนาด ๕๐ ต. ม. ม. จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๔๗๐ เมตร รวม ๙๗๐ เมตร

๓. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ตัน

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผบค. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคค.) เลขที่ กคค.(น) ๒๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ขอขยายเขตเนื่องจากการเพิ่มขนาดมิเตอร์) ให้ กฟฟ. จัดรวมงาน หรือ กฟฟ. สาขา มีอำนาจอนุมัติ จัดงานขยายเขตฯ โดย ๑๕๐ เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน ๑๐๐% (๑๐๑.๑) และในส่วนที่เกิน ๑๕๐ เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๕๐% (๕๐๓.๑)

๐๘๗ - ๐๙๓๑๒๙๒

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ น.ส.สมจิตร พุ่มโพธิ์ทอง

๑. แผนกแรงตัวภายนอก คิด ๕๐%	เป็นเงิน	๑๗,๔๔๑.๒๕	บาท
( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) เป็นเงิน		๑,๒๓๐.๖๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๙,๖๗๑.๙๔	บาท
 <u>งบ กฟภ.</u>			
๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน		บาท
๒. แผนกแรงตัวภายนอก	เป็นเงิน	๓๒,๔๔๑.๗๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๒,๔๔๑.๗๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๗๑.๙๔ บาท กำหนดยืน  
ราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับ  
เงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๓๒,๔๔๑.๗๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภาณุวัฒน์ ศรีรักษ์)

หผ.บค.กฟภ.มหาบดีพุทธ

ที่ ก๒ มตพ-บค ๖๐๙/๑๗๔

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวันชัย บุญเรือง)

ผ.(ก) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.มตพ

๑ มิ.ย. 2565