



0.0. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ กบ มตพ.(บค.)

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - บริษัท ออโต้วัน มะขามคู่ เบเวอเรจ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๕๒๙๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากบริษัท ออโต้วัน มะขามคู่ เบเวอเรจ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๗๗๗ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ๗๗๗ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๐๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๑๐๐ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีอีเอ ๔๘-๐๐๑๗๐๔ ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๖๙.๑๔ แอมป์ เฟส บี. ๕๘.๕๔ แอมป์ เฟส ซี. ๒๘.๙๘ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร รวม ๒๐๐

เมตร

๓. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บ.อโด้วัน มะขามคู่ เบเวอเรจ จำกัด


งบ กฟภ.	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๘,๕๗๑.๘๗	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๑,๓๐๐.๐๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๙,๘๗๑.๙๐	บาท
	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๐.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๗๑.๙๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๕๐๒/๒๕๖๕
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)
ผ.จ.ก.กฟฟ.มาบตาพุด
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕