



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ทพ.บค.

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

เลขที่ บคย.-(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย.-

นางวันดี สีขาว

(ชุดสูงเขต.)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๖๗๕๙

ลว. ๓

สิงหาคม

๒๕๕๘

C-58-HBNKCS-0222-02.1

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.บคย.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวันดี สีขาว แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการตัวเอง นั้น

ผบค. บคย. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ

นางวันดี สีขาว

๕๑/๓ หมู่ ๑ ตำบล

เขาน้อย

อำเภอ เขาชะเมา

จังหวัดระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ

ห้องแถว

ซึ่งตั้งอยู่ที่

หมู่ที่

๑๐

ตำบล หนองละลอก

อำเภอ

บ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง

๓ เฟส วงจรที่

๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของ

สถานีไฟฟ้า

บ้านค่าย ๑

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ

๓๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งขนาดหม้อแปลง

๓ เฟส

๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน

๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก

๑.๑ ปักเสา คอ.ขนาด

- เมตร จำนวน

- ต้น

๑.๒ ปักเสา ตอม่อ ขนาด

-

เมตร จำนวน

- ต้น

๑.๓ พาดสาย

-

ขนาด

- ต.มม.

จำนวน

- เส้น

ระยะทาง

-

เมตร

๑.๔ ประกอบสายยึดโยงแรงสูง

-

จำนวน

-

ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%

๒.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ตัน
๒.๒ ปีกเสา ตอม่อ ขนาด	๓๐*	๓๐*	๔.๕	เมตร	จำนวน - ตัน
๒.๓ พาดสาย	sac	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน - เส้น

ระยะทาง - เมตร

๒.๔ ประกอบกายยึดโยงแรงสูง	จำนวน	ชุด
๒.๕ เทโคนเสาด้วยคอนกรีต	จำนวน	- ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ตัน
๓.๒ ปีกเสา ตอม่อ ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ตัน
๓.๓ พาดสาย	SAC	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน - เส้น

ระยะทาง - เมตร

๓.๔ เทปูนคอนกรีตเสา ๑๒ เมตร	จำนวน	-	ชุด
-----------------------------	-------	---	-----

๔. แผนกแรงต่ำ

๔.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ตัน
๔.๒ พาดสายขายคา อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน ๔	เส้น ระยะทาง ๑๒๐
๔.๓ พาดสายหัวเสา อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๙๕	ต.มม.	จำนวน ๔	เส้น

ระยะทาง ๙๐ เมตร

๔.๔ ประกอบกายยึดโยง ,เทโคน	จำนวน	๒	ชุด
๔.๕ สายต่อลงดิน	จำนวน	๑	ชุด
๔.๖ สายล่อฟ้า	จำนวน	๓	ชุด

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ รื้อหม้อแปลง.ขนาด	๓๐	เควีเอ	จำนวน	๑	เครื่อง (คืนคลัง)
๕.๒ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ	๓	เฟส	๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐	โวลท์	ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๓ สายต่อลงดิน	จำนวน	๑	ชุด
๕.๔ สายล่อฟ้า	จำนวน	๓	ชุด

๖. แผนกคาปาซิเตอร์

๖.๑ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ	-	เฟส	-	โวลท์	ขนาด - กิโลวาร์
-----------------------------	---	-----	---	-------	-----------------

จำนวน - ชุด

๗. แผนกเครื่องวัด

๗.๑ ติดตั้งมิเตอร์	แรงต่ำ	ขนาด	-	แอมป์	จำนวน - เครื่อง
--------------------	--------	------	---	-------	-----------------

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ปรับปรุงแรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. รื้อถอนแรงสูง	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	-	บาท	

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๗๐๐ เควีเอ.*(๗๐X๑๐๐)	๗,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน		๗,๐๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด	-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	๑๒๐,๗๒๑.๑๐	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๒๙,๖๑๓.๐๐	บาท
๔. แผนกรื้อถอนแผนกแรงต่ำ	๖๙๙.๐๐	บาท
๕. ค่าบริการHotline	๑๖,๙๙๙.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๖๘,๐๓๒.๑๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	-	บาท
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	บาท
๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	-	บาท
๔. หักลบค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)


๑. กำไรขั้นต้น	-	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	-	บาท
รวมเงิน	๒๗๕,๐๓๒.๑๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๙,๒๕๒.๒๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙๔,๒๘๔.๓๕	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๒๙๔,๒๘๔.๓๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายท่าน สุการณ์)
ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายวิศิต เจริญวรรณ)
ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟผ.บคย.
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๖