



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

(๕๗๖๓)

C-๕๘-H-BNKC๕.๐๒๖-๐๒

จาก ทผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสำเริง ทองอรุณ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๓๑๑๙ ลว. ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสำเริง ทองอรุณ บ้านเลขที่ ๑๙๘/๑ หมู่ ๕ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายสำเริง ทองอรุณ บ้านเลขที่ - หมู่ ๕ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๑๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๐ เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๐-๐๐๔๔๐๕ ติดตั้งที่
ขนาดเล็ก วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โหลดที่หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยื่นข้อคัดค้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- พาดสายลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๗,๑๐๕.๙๖ บาท

๗,๑๐๕.๙๖ บาท

๔๙๗.๔๒ บาท

๗,๖๐๓.๓๘ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๗,๖๐๓.๓๘ บาท

(เจ็ดพันหกร้อยสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้
ข้อตกลงแล้ว

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายตัน สุภากรณ์)

ทผ.ปค.

19 am.08

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘