



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ - ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางไพศาล เกาะแก้ว
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๐๕๑๐ ลว. ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางไพศาล เกาะแก้ว บ้านเลขที่ ๙๗/๓ หมู่ ๘ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางไพศาล เกาะแก้ว บ้านเลขที่ - หมู่ ๘ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๖๘ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๔๕-๐๓๒๑๗๑ ติดตั้งที่ บ้านโชดกลาง วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๖๘ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน ๓ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
๑๙,๒๕๑.๖๓	บาท
๑๙,๒๓๑.๖๓	บาท
๑,๓๔๗.๖๑	บาท
๒๐,๕๗๙.๒๔	บาท

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๐,๕๗๙.๒๔ บาท (สองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายเกษมสุข จินตานนท์)
ทพ.บค.

- ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒-บคย(บค)/

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๖๓๑๓

(นายนำพล ผันผ่วน)

รชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.