



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙

นางวิไล ขวัญรัตน์

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.บคย. ผ่าน ผชน.9 (ท) กฟอ.บคย.

ตามคำร้องเลขที่ 120000582071 ลว. 7 ตุลาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 20 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 50 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | รายการ | ขนาด | เมตร | จำนวน | ต้นทุน |
|---------------------------------|------------|---------|----------------|--------|
| - บักเสาคอ | ขนาด 9 | เมตร | จำนวน - | ต้นทุน |
| - พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 3 | สาย ระยะทาง 30 | เมตร |
| - พาดสายเพิ่ม 1 เส้น ขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 3 | สาย ระยะทาง 20 | เมตร |
| - พาดสายขยายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง - | เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง - | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 15,650.41 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

ผ.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๑ ๘๔๑๙

(นายนำพล ผันผอน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.