



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

นายสมโภชน์ ภู่อิ่ม

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รก. (ท) กฟอ.บคย. ผ่าน ผชน.9 กฟอ.บคย.

ตามคำร้องเลขที่ 120000579491 ลว. 30 กันยายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 717 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 17 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 8,109.49 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หน.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผอน)

รก. (ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.