



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ - ๓ พย. ๒๕๕๙

นางดวงใจ เนตรโสภา

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.บคย. ผ่าน ผชน.9 (ท) กฟอ.บคย

ตามคำร้องเลขที่ 120000586801 ลว. 26 ตุลาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 260 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
|---------------------------|-------|------------|-------|-------|----------------------|
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 36 เมตร |
| - พาดสายเพิ่ม 2 เส้น ขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 225 เมตร |
| - พาดสายขยายคาขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส - | สาย ระยะทาง - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 54,279.45 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หพ.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒ ๓ พย ๕๙

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.