



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙

นางบัวทอง ดีศิริ

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000588794 ลว. 2 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 550 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------|---------------|---------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 12 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 50 เมตร |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 38,618.53 บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบสามสตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

ที่ ก.2 บคย.-บค./

หน.บค

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผอน)

รก. (ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.