



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หฟ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

นายสายันท์ บินบน

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000598393 ลว. 7 ธันวาคม 2559/แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 13 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอ.ขนาด | - | เมตร | จำนวน | - | ตัน |
|-------------------------------|------------|------|-------|-------------|----------|
| พาดสายขนาด 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 135 เมตร |
| พาดสายขนาด 50 AW เพิ่ม 1 เส้น | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 500 เมตร |
| พาดสายสายคาขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 62 เมตร |
| พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 124,376.04 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หฟ.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผอน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.