



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

นายไพโรจน์ นิลรัตน์

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน

ตามคำร้องเลขที่ 120000603171 ลว. 23 ธันวาคม 2559

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณ

ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 740 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 781 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 41 เมตร
- พาดสายขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้า จำนวน - ชุด
- เทปูน จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 29,475.84 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสี่สตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หน.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผอน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙