



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐

นางนิภาภรณ์ เชื้อนสุวรรณ

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000607486 ลว. 13 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 20 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 95 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 95 เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW เพิ่ม 2 เส้น ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 65,909.68 บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

ผบค.

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ฝันอ่อน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.