



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ 15 เม.ย. ๒๕๖๐

น.ส.ธิดารัตน์ วงศ์สกุลสุขดี

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000624533 ลว. 14 มีนาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 738 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ต้น |
|---------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|
| - พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 38 เมตร |
| - พาดสายขนาด 50 AW เพิ่ม 2 เส้น | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด 50 Aw | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,167.44 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หน.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.