



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หฟ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รก. (ท) ผ่าน ผชน.9

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก(ช.ปลากั้ง)

ตามคำร้องเลขที่ 120000627627 ลว. 18 เมษายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 737 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 13 ต้น
- บั๊กเสาคอมมือ ขนาด .25*.25*4.50 เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 337 เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง 95 ตร.มม. จำนวน 6 ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 165,620.51 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หฟ.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันสอน)

รก.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐