



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

นางสมหวัง จิตรบรรจง

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000639800 ลว. 9 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ละละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 450 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 484 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 400 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 18 เมตร
- พาดสายขนาดขายคา 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 16 เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้า , กราวด์แรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทปูน จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 21,590.52 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หน.บค

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันอ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐