



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

นางสาวราย โกลาหล

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000637802 ลว.3 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | เพิ่ม 1 เส้น | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - สาย ระยะทาง |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | 50 Aw | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - สาย ระยะทาง | - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,577.40 บาท (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเวงสิทธิ์)

หผ.บค

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.