



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

นายจันทร์ โชติช่วง

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000638071 ลว. 4 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW เพิ่ม 1 เส้น ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 50 Aw ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 11,776.57 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หน.บค

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผ่านอ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.