



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

นางสาวศรีสุภา เนตรสาร

ตามคำร้องเลขที่ 120000645570 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 280 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 315 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน - ต้น
- บั๊กเสาตอม่อ ขนาด 25*25*4.50 เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 35 เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์ จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง 95 ตร.มม. จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,764.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

ผผ.บค.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผจก.กฟอ.บคย.

14 มิ.ย. 2560

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐