



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

นายสมชาย ประดิษฐ์ศิริผล

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000650986 ลว. 15 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หน.บค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๖.6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ - เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ - เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน - เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายขนาดขายคา 50 ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้า , กราวด์แรงต่ำ จำนวน - ชุด
- รื้อถอนเสาคอร์.ขนาด จำนวน 1 ต้น

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 3,946.07 บาท (สามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หน.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๒๖ กค. ๒๕๖๐

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐