



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๐

น.ส.สุกัญญา ทองเจริญ

ตามคำร้องเลขที่ 120000657158 ลว. 5 กรกฎาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 215 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- บั๊กเสาตอม่อ ขนาด .25*.25*4.50 เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 15 เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์ จำนวน - ชุด
- กายยึดโยง จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 7,908.20 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

ผ.บค

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3 ส.ค. 60.

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๐