



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

นายวิสุทธิ์ ศรีสุริยา

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9

ตามคำร้องเลขที่ 120000660013 ลว. 17 กรกฎาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.7 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 499 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- บั๊กเสาคอม่อ ขนาด .25*.25*4.50 เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 99 เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์ จำนวน 1 ชุด
- กายยึดโยง , เหนุ่น จำนวน 2,1 ชุด

เงินทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 64,988.58 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝผ.บค
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายเอกพล ผนพอน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐