



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐

น.ส.บังอร กล่อมเกลี้ยง

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000676267 ลว. 1 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 232 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| - บักเสาคร.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 23 เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | เพิ่ม 1 เส้น | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | 50 Aw | ตร.มม.ระบบ | - เฟส - | สาย ระยะทาง | - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 15,230.92 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หผ.บค

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนาพล พันพื่อน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.