



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หฟ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๐

นางเรณู บุญพิทักษ์

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9

ตามคำร้องเลขที่ 120000687387 ลว. 3 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 240 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 282 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- บักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	-	ต้น
- พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส	1 สาย ระยะทาง	16 เมตร
- พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	2 เฟส	3 สาย ระยะทาง	9 เมตร
- พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	2 เฟส	3 สาย ระยะทาง	16 เมตร
- ติดตั้งชุดกราวด์				จำนวน	- ชุด
- กายยึดโยง , เเทปูน				จำนวน	- ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 13,405.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสิบบาท) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หฟ.บค

๐๖ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันผ่อง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๐