



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

นายมานพ ทรัพย์กระจำจาง

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000689718 ลว. 11 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
  - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
  - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- |                       |       |              |            |               |               |        |
|-----------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|--------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด     | 9     | เมตร         | จำนวน      | 1             | ตัน           |        |
| - พาดสายขนาด          | 50 AW | ตร.มม.ระบบ   | - เฟส      | - สาย ระยะทาง | - เมตร        |        |
| - พาดสายขนาด          | 50 AW | เพิ่ม 1 เส้น | ตร.มม.ระบบ | - เฟส         | - สาย ระยะทาง | - เมตร |
| - พาดสายขนาด          | 50 AW | ตร.มม.ระบบ   | - เฟส      | - สาย ระยะทาง | - เมตร        |        |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | 50 Aw | ตร.มม.ระบบ   | - เฟส      | - สาย ระยะทาง | - เมตร        |        |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,886.03 บาท ( หกพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสามสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

หผ.บค

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.