



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

นางสาววดี พิไลสมบูรณ์

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000700525 ลว. 23 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 450 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 450 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 400 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- บั๊กเสาต๊อบ.ขนาด .25*.25*4.50 เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายขนาดขายคา 50 ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้า , กราวด์แรงต่ำ จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,457.96 บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสาธิต เกษมสวัสดิ์)

ผผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)
ผจก.กฟอ.บคย.

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐