



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

น.ส.นิภาพร งามศรี

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000705423 ลว. 14 ธันวาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|-------|---|---------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 10 เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 AW (เพิ่ม 1 เส้น) | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | 50 Aw | ตร.มม.ระบบ | - เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 7,559.23 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสาริต เกษมสวัสดิ์)

ผ.บค.รักษาการแทน ผ.บค.

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐


21 ธ.ค.

(นายนำพล พันม่วน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.