



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

นางสมถวิล เงินน้อย

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000703368 ลว.06 ธันวาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 390 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 90 เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW (เพิ่ม 1 เส้น) ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายสายคาขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 55,714.43 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๐๖๑๖

(นายนำพล ผันผ่อน)

รก. (ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

(นายสาธิต เกษมสวัสดิ์)

ชผ.บค.รักษาการแทน หน.บค.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑