



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย - นางปราณี สมรมิตร

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000709823 ลว.05 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 15 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 15 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายขนาด 50 AW (เพิ่ม 1 เส้น) ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายช้ายคาขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,584.35 บาท ( ห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.น

(นายนำพล พันพ่อน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

(นายสาธิต เกษมสวัสดิ์)

ผ.บค.รักษาการแทน ผ.บค.

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑