



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.-(บค)

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

นายประวิทย์ ทองศิริ

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท) ผ่าน ผจก.กฟอ.บคย.

ตามคำร้องเลขที่ 120000711585 ลว. 11 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 940 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | - | ดิน |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|----------------------|
| - พาดสายขนาด 50 AW (เพิ่ม 2 เส้น) | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง 400 เมตร |
| - พาดสายขนาด 50 AW (เพิ่ม 1 เส้น) | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง 440 เมตร |
| - พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด 50 Aw | ตร.มม.ระบบ | - | เฟส | - | สาย ระยะทาง - เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 64,173.85 บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 บคย.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)
ผจก.กฟอ.บคย.

(นายสาธิต เกษมสวัสดิ์)

ผบ.บค.รักษาการแทน ผบ.บค.

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๑