



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บค.กฟอ.บคย

เลขที่ บคย.- (บค)

ถึง ผจก.กฟอ.บคย

วันที่ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย - นางอารีย์ ไวยบุตร

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน รจก. (ท) ผ่าน ผชน.9 (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000714395 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 160 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- บักเสาสตัม.ขนาด .25*.25*4.50 เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายขนาดขายคา 50 ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้า , กราวด์แรงต่ำ จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 7,546.73 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสาธิต เกษมสวัสดิ์)

ที่ ก.2 บคย.-บค./

ชม.บค.รักษาการแทน หผ.บค

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางธมนพัชร โตเลี้ยง)

ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๓ ๘ ก.พ. ๒๕๖๑