



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป. ถึง ผจก.จป.
เลขที่ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จป. - นายสายชล พุสุวรรณ์ และเพื่อนบ้าน
อ้างถึง คำร้องที่ ๐๔๐ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.จป. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม บันทึก ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จป. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.นายสายชล พุสุวรรณ์ เลขที่ ๙/๙ ม.๕ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ เพิ่มเฟสจากระบบ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส เพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านและราษฎรบริเวณ ใกล้เคียง ม.๑๔ ต.ขุนซ่อง
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ระยะห่างจากสถานี ประมาณ ๔๓ ก.ม.
๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

- ๑.แผนกแรงสูงภายนอก พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๑,๐๑๗ ม.
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ๓๐ เควีเอ ๑ เครื่อง , ติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แทนที่เดิม พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. ๒ เส้น ระยะ ๒๐ ม.

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน)	๙๔,๘๖๕.๔๗	บาท
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก (กฟภ.ลงทุน)	๑๕๓,๓๗๑.๒๒	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๔,๒๘๓.๔๔	บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๔,๒๘๓.๔๔ บาท กฟภ.ลงทุน ๒๔๘,๒๓๖.๖๙ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ

และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๗๔ / ๒๕๕๘

ทผ.บค.,ทผ.คส.,ทผ.บป.,ทผ.กส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)

ชจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ทผ.บค.

๒๒ ม.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

FM - CO - ๑๙