



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี (ไฟถนนสามแยกสนามยิงปืนจันทเฉลิม)

อ้างอิง หนังสือ ที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/๒๕๕๕ ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม บันทึก

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายไฟให้กับไฟส่องสว่างทางหลวง หมายเลข จบ.๕๐๒๑ บริเวณสามแยกสนามยิงปืนจันทเฉลิม ม.๔ ต.จันทเฉลิม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๔๒ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอจัดหาหม้อแปลงเอง

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน	๔๗,๐๙๗.๑๙	บาท	๒.เงินสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
---------------------	-----------	-----	------------	----------	-----

รวมเป็นเงิน	๕๐,๐๙๗.๑๙	บาท
-------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.)

เรียน ผบ.บค.,ผบ.บป.,ผบ.กส.,ผบ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธนภัทร สิริภักดิ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๕ พ.ย. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ผบ.บค.

๕ พ.ย. ๒๕๕๘