



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.จ.บ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟ.จ.บ.- นายรติพงศ์ ชวนะ

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๐๔/๒ ลว. ๑๕ มี.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จ.บ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

และ

(แผนก / กฟฟ.) ผบ.ค.จ.บ.

ถึง ผจก.จ.บ.

วันที่ ๐๔ เม.ย. ๖๐

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายรติพงศ์ ชวนะ เลขที่ ๘๐ ถ.เบญจมาชราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ
ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน
หม้อแปลงเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟ.ค.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๑๐๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๗,๒๖๕.๐๗	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๗๗๐.๑๑	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าชอทไลน์	๘,๔๒๕.๙๗	บาท
๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๔๖,๘๙๑.๐๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า


๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๑๕๐๗/๒๖๐

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คค.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นางพิรญา เชื้อสาย)

ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก.จบ.

๐๔ เม.ย. ๖๐


(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๔ เม.ย. ๖๐