



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟล.จบ.- นายสุพจน์ ทองขำ
อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๖๖ ลว. ๑๓ พ.ย. ๖๐
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการ
แล้วมีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสุพจน์ ทองขำ เลขที่ ๒๒/๑๒ ม.๒ ต.คลองพุล อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง
บริเวณ ม.๒ ต.คลองพุล อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ระบบแรงสูงภายในหม้อแปลงเองโดยมี นายชัยโรจน์ ขำไธ เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบควบคุมการก่อสร้าง
๒.)สถานที่ขอใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๒.๓ เมกะวัตต์

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ย้ายเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
๒.แผนกแรงสูงภายใน
๒.๑ กฟล.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์
๓.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก	๑๘,๑๑๙.๗๖	บาท
๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๐๗๓.๖๙	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๔)ค่าขอทไล่น	๑๗,๕๔๒.๙๖	บาท
๓.๓)อุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๗๓,๑๖๖.๔๑	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยีนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธน สีสะ)


ทพ.บค.

๑๕ ธ.ค. ๖๐

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๖๗๖ /๒๕๖๐

ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นางพิรญา เชื้อสาย)

ผชน.๘ (บ) รักษาการแทน ผจก.จบ.