



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ 27 ก.พ. 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

อ้างถึง คำหนังสือเลขที่ คค ๐๓๑๖.๕/๑๓๔ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ถ.แผ่นดินทอง ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒.)ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๑๐ ห้อง

๓.)สถานที่ขอใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๐.๒ เมกะวัตต์

๔.)สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น,ปักเสาดอมม่อ ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕ ม. จำนวน ๓ ต้น,พาดสาย หุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม.เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๕๐ ม.,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๖๐ ม.

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.แผนกมอเตอร์ ติดตั้งมอเตอร์ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน ๑๕๖,๑๓๖.๓๗ บาท

๓.๒)แผนกหม้อแปลงภายใน ๑๓๘,๗๙๗.๔๒ บาท

๓.๓)เงินสมทบ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๔)ค่าขอทโไลน์ ๑๕,๕๐๒.๑๔ บาท

๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขต ๓๑๗,๘๖๕.๙๓ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมอเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียม ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๑,๒๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายธนู สีทะ)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ / ๒๕๖๑

ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป