



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ.- นาย ประเชาว์ พันธุ์เครือ

อ้างถึง คำร้องที่ ๖๔๓ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นาย ประเชาว์ พันธุ์เครือ ๑๐๖/๕ ม.๕ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับถังผลไม้บริเวณ หมู่ ๔ ตำบล จันทเขลม โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๗ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๗๑๒.๒๙	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๖,๗๔๘.๑๔	บาท
๓.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.ค่าหอไลน์	๑๘,๐๒๕.๗๐	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๔๘,๔๘๖.๑๓	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์


๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธน สัททะ)
ทศ.บศ.

21 พย 2561.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๙๘๓ / ๒๕๖๑
เรียน ทศ.บค.,ทศ.บป.,ทศ.กส.,ทศ.คส.
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.