



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/๕๔๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟจ.จบ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๙ ตำบล หนองบัว
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าทำใหม่ ฟีดเดอร์ ๘
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๔๕-๐๓๐๖๔๑
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|---|---|---------|
| - ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๗ | ต้น |
| - ต่อเสาต่อมือ ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕ จำนวน | ๗ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ ๑๒๕ เมตร | | (๑ เฟส) |

ค่าใช้จ่าย

เป็นราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๐๙๘.๒๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

(นายธน ลิ้ม)

ทผ.บค.

3 0 มี.ค. 2562

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผจก.กฟจ.จบ.