



รฟฟท.ส่วนภูมิภาค

ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป.
เลขที่ ที่ ก.๒ จป.(บค.) / ๒๕๖๙/๒๕๖๔
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จป. - น.ส.อรอนงค์ อันสุขสันต์
อ้างถึง คำร้องที่ จป.๓๘๓ ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔
เรียน ผจก.จป.

ถึง ผจก.จป.
วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จป. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
รายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเตอร์ ๔
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๖๐-๐๑๐๐๘๐
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงต่ำ(งป กฟภ)

- ๑.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟส ๒ เส้น บนเสา ระยะทาง ๗๐ เมตร
- ๑.๒ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ จุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงต่ำ(งป กฟภ.)

๑๖,๑๔๑.๙๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายธน สีสหะ
ทผ.บค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
รท.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จป.