



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟภ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/๖๖๗/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.

ถึง ผจก.กฟภ.จบ.

วันที่ 18 มี.ค. 2565

นาย บัญชา พร้อมดิษฐ์

เรียน ผจก.กฟภ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณ บัญชา พร้อมดิษฐ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ สวน หมู่ ๕ ตำบล วังแฉิม
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเดอร์ ๓
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|--|----|--------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๗๐ | เมตร (๑ เฟส) |
| - ติดสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน | ๒ | จุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน - บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๖,๓๔๕.๑๓ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

นาย รุ่ง สีหะ
ผ.บ.ค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายดิเรก สีขาวเกิด

นท.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.จบ.

18 มี.ค. 2565