



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๑๐๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย คพม.๒

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕
นายชูเกียรติ พิมพ์พงษ์

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณชูเกียรติ พิมพ์พงษ์ มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๗๐/๖๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๖๑-๐๑๗๔๒๐
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบกฟภ.)

- | | | | |
|--|----|------|---------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๔ | ต้น | |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๙๕ | เมตร | (๑ เฟส) |
| - เเทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน | ๑ | จุด | |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๑ เฟส จำนวน | ๑ | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๓๔,๓๗๕.๖๗ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

นายธน สีสะ
ทพ.บค.

ลงชื่อ  อนุมัติ

นายจิรภ จีนาถิ์

ทพ.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ผบค.กฟจ.จบ.

10 มี.ค 2565