

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้าระหว่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะห่างในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น เพื่อความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ (๖) และมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงออกประกาศหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้าระหว่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ดังต่อไปนี้

๑ กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นขนาน (Parallel) กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าคนละฝั่งถนน โดยมีระยะห่างแนวระดับจากจุดกึ่งกลางเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ถึงจุดกึ่งกลางเสาไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ต้องไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และไม่น้อยกว่าความสูงของเสาไฟฟ้าที่ใช้งานรวมความสูงของ Over Head Ground Wire ตลอดแนวของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒ กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นตัดผ่าน (Crossing) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในช่วงที่ตัดผ่านให้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดิน (Underground Construction) ด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบ Concrete Encased Duct Bank, Horizontal Directional Drilling (HDD) หรือ Pipe-Jacking ตามความเหมาะสม โดยมีความลึกจากผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ให้ก่อสร้างแบบ Direct Burial

๓ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑ ข้างต้น กำหนดให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นก่อสร้างเป็นสายใต้ดิน (Underground Construction) ด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบ Concrete Encased Duct Bank, Horizontal Directional Drilling (HDD) หรือ Pipe-Jacking ตามความเหมาะสม โดยมีความลึกจากระยะจากผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ให้ก่อสร้างแบบ Direct Burial

๔ ให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นจัดทำแผนการก่อสร้าง แผนการซ่อมบำรุงทั้งกรณีปกติและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการประสานงานให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตรวจสอบก่อนดำเนินการ และแผนดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับสภาวิศวกรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

๕ ให้ผู้ประกอบการไฟฟ้ารายอื่นดำเนินการจัดทำประกาศเครื่องหมายบอกแนวเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบการไฟฟ้ารายอื่น เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบถึงเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุปสรรคต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

๖ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบการไฟฟ้ารายอื่นร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บนโครงสร้างเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค