



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/...../๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. นางสมลักษณ์ จตุพลัง

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณสมลักษณ์ จตุพลัง มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๙/๑๙ หมู่ ๖ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๔๑-๐๐๘๘๔๔

๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบกฟภ.)

- | | | |
|--|----|--------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๑ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๑๙ | เมตร (๓ เฟส) |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส จำนวน | ๑ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๑๕,๑๔๕.๔๕ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย


นายรณ สัททะ
ผบ.ค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.