



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/๑๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. น.ส.กรชนก พร้อมเพรา

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

น.ส.กรชนก พร้อมเพรา

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณกรชนก พร้อมเพรา
จำกัด มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ห้องแถว หมู่ ๙ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๓๘-๐๑๘๘๗๗
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|--|----|------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๒๙ | เมตร |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๑๙ | เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๑ เฟส จำนวน | ๑ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน	๒๗,๘๙๓.๓๕	บาท
	๗๙,๘๔๕.๕๕	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายธนู สีหะ
ทผ.บค.

(นายเทพนที ลาภสุกสรัดนา)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.