



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จป.

ถึง ผจก.กฟจ.จป.

เลขที่ ก๒ ฉบ.(บค.)/๙๗๘๘๔/๑๗๕๖๖

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จป.

นาย บัญชร รักษา

เรียน ผจก.กฟจ.จป.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก นาย บัญชร รักษา
มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จป.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ เพิ่มเฟส หมู่ ๓ ตำบล ปักวี
๒. รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี พีดเดอร์ ๓
๓. รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควอ
๔. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ ๑๖ เมตร (เพิ่มเฟส ๒ เส้น)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน	๓,๕๑๑.๔๙	บาท
ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน	-	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

นายธนู สีหะ
ผบ.บค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายเทพนี ลากลรัตน์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จป.