



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.เกาะกูด - ศูนย์ปฏิบัติงานที่ 61 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ม.6 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
 อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000498081 ลว.15 ม.ค.2558 (หนังสือ ที่ กท 0519.6.2/564 ลว.22 ต.ค.57)

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านคลองตानी ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต ศูนย์ปฏิบัติงานที่ 61 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ม.6 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 44 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 195 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 239 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอรั.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น , ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด
- ปักเสาดอมมือ คอรั.ขนาด 0.25 X 0.25 X 4.50 จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 8 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 195 ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์ฟแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน 1 ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	37,549.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	37,549.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,628.43	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,177.43	บาท

(สัณนิษฐานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา 6 เดือน

จึงเรียนมา..... / 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือหรือคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

ผ.บ.ค.กฟช.ตราด

๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บ.ท.)

/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายธีรชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟช.ตราด
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	P 191505901260001
เป็นเงิน	40,177.31 บาท ลงวันที่ 26/1/59
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน