



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

อ้างอิง

คำร้องขอขยายเขตที่ 120000499423 ลว.21 ม.ค.2559

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ที่อยู่ 408/60 อาคาร
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 22 ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 10 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 32 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอนกรีต 0.25X0.25X4.50 ม. จำนวน - ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 10 ม.
- ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	8,020.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	8,020.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		561.40 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,581.40 บาท

(แปดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายดิเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด

๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๗๖๒ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายรัชชัย ร้อยศรี)

๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F 491495901220001
เป็นเงิน	8581.86 บาท ลงวันที่ 22 ม.ค. 59
ลงชื่อ	นายจก. กฟจ.ตราด