



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้า	ถึง	ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่		วันที่	30 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายณัฏฐกร พิสิทธิ์ ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000482613 ลว. 13 พ.ย. 2558		

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายณัฏฐกร พิสิทธิ์ 191 ม.11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 480 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 8 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 488 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 8 ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,751.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	7,751.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		542.57 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,293.57 บาท

(แปดพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมา..... / 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๗๗๖/๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ P4ทท258120.2๐๐๘
เป็นเงิน ๒,๒๙๓.๑๘ บาท ลงวันที่ ๒/๑๒/๕๘
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน